



- Legende:
- (1) Eintarif-Drehstromzähler Bezug und Rücklieferung (Überschuss) eHZ
 - (3) Einspeise Eintarif-Drehstromzähler eHZ
 - (4) SH-Schalter (Trennstelle vor dem Zähler)
 - (8) Hauptabzweigklemme als Trennstelle nach dem Zähler
 - (9) Überstromschutzeinrichtung vor der Erzeugungsanlage
 - (9.1) ggf. allstromsensitive FI-Schutzeinrichtung 0,03A
 - K1 Unter-/Überspannungsüberwachung oder ENS
 - K2 Schütz/Relais mit Schliesser für Überwachungsabschaltung (z.B. bei Wechselrichter ohne Trenntransformator)

varherige Seite: 10							Kunde			Projektbeschreibung			Blattbeschreibung			nächste Seite:				
Zustand		Änderung		Datum		Name		Stadtwerke Mühlacker			Schaltbild			Erzeugungsanlagen mit bzw. ohne Parallelbetrieb			Proj.-Nr.:		Anlage: =	
				04.03.2010				Danziger Straße 17			Zählerplatz			mit Überschussrücklieferung			TAB Zählerplätze SWM		Ort: +	
						Bearb.		75417 Mühlacker						Standort		Zeichng.-Nr.:		Blatt: 11		
						Gepr.		Ers.f			Ers.d							von 11		
						Norm		Unspr.												

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!